

既存下地	ケミアスルーフ防水(26年前施工)	改修仕様	NCA-603SP
採用理由	既存防水層がケミアスの為採用。 1994年4月に新築にてNCA-507SP、503SPを施工。 26年前の既存防水層は大きな問題もなく健全な状態。		

施工現場全景



物件	体育館・温水プール改修工事		
面積	平面部 5,642 m ²	立上り部 639 m ²	合計 6,281 m ²

ドレン周り、部分処置部分

施工前		施工前状況 26年経過した既存のケミアスの状態がシルバーの剥がれ以外は全く問題がない。
		対処方法 下地清掃後、通常の行程通り施工。
		完成の状態 既存のケミアス2層の上に1層追加されたのでより強固な防水層を形成する事ができた。

施工後